



BUREAU VERITAS
EVRY
Immeuble LA VANOISE
6/18, rue du Pelvoux
COURCOURONNES
91019 EVRY CEDEX

A l'attention de Mme FONTECAVE
CRECHE PARENTALE GRABOUILLAGES
22 RUE RONSARD
91400 SACLAY VAL D ALBIAN

Téléphone : 01 69 47 12 10

Télécopie : 01 69 47 12 59

Rapport de vérifications périodiques Moyens de secours

INTERVENTION : du 20/04/2011
LIEU D'INTERVENTION : ASSOCIATION PERA
CRECHE PARENTALE GRABOUILLAGES
22 RUE RONSARD
91400 SACLAY VAL D'ALBIAN

Rapport n° 1434390/2.4.1.R
Date du rapport : 20/04/2011

Rédigé par : Nicolas AUDRAIN

Ce rapport contient 5 fiche(s)

Ce document a été validé par son auteur.

PREAMBULE

La prestation réalisée est rappelée dans les parties identifiées «Liste des points applicables». Bureau Veritas est intervenu dans les parties visibles ou rendues accessibles par le client au jour de la vérification.

Toute erreur ou omission dans le présent rapport doit être signalée à Bureau Veritas pour correction éventuelle.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration du chef d'établissement portant sur les modifications apportées aux installations, ainsi que les éventuelles observations faites à l'issue de la vérification.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des «Observations» rappelées dans le présent rapport, **le client est responsable de la mise en œuvre des actions à entreprendre.**

Formation des personnels :

Prévoir des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. (Article R. 4227-39 du code du travail)

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : Mme FONTECAVE.

Personne ne nous a accompagné lors de notre visite.

ELEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT

Quantité	Elément(s)
1	DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE
1	EQUIPEMENT D ALARME
1	EXTINCTEURS MOBILES
1	SYSTEME D ALERTE

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Fiche n° 1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
------------	--

Fiche n° 2	EXTINCTEURS MOBILES
6.5	Fixations
	Code OBS : NA/200411/100447/0
	Refixer un extincteur situé à l'étage.

Fiche n° 3 EQUIPEMENT D ALARME

Fiche n° 4 SYSTEME D ALERTE

Fiche n° 5 DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

24.2 Consignation des exercices de formation du personnel

Code OBS : NA/180510/100513/1

Tenir à disposition le certificat (avec les noms des participants) de la formation du personnel à l'évacuation et à la manipulation des moyens d'extinction.

Fiche n° 1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
Texte de référence :	Code du travail et/ou Code de la construction et de l'habitation

CARACTERISTIQUES

Nombre de batiments :	1	Nombre de niveaux :	Sous Sol+rdc+1er étage
Nature de l'établissement :	Etablissement du Public	Recevant	
Type :	M	Catégorie :	5
Effectif du public :	20	Origine du classement :	Registre de sécurité
Date de construction ou de rénovation :	non précisée		

INSTRUMENTS DE MESURE ET MOYENS DE CONTRÔLE

Moyens de contrôle

Moyens de contrôle :	Chronomètre, Clefs
----------------------	---------------------------